



ZA PONROY BP 50 - 7, ALLEE Louis BLERIoT  
94 420 LE PLESSIS TREVISE

Tel : 01.45.93.30.30

Fax : 01.45.93.30.03

E-mail : k.lipso@wanadoo.fr

LE PRODUIT QU'IL  
VOUS FAUT

**A306**

## **K'LIFUITE DETECTEUR DE FUITES**

### **CARACTERISTIQUES**

Savon liquide très fluide d'aspect blanchâtre.  
Ininflammable, PH neutre, biodégradable.

### **MODE D'EMPLOI**

Pulvériser le spray sur la partie à tester.  
La fuite est caractérisée par la présence de bulles.  
Rincer à l'eau claire.

### **UTILISATION**

Permet de détecter rapidement les fuites d'air et de gaz, et de contrôler l'étanchéité des circuits et des raccords.  
Ce produit s'applique plus particulièrement sur les tuyauteries, les robinets, les vannes, les raccords, les canalisations, les soupapes, les installations d'Air Comprimé, Manomètres de bouteilles de gaz, installations frigorifiques, etc....

### **RECOMMANDATIONS**

Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.  
Ne pas percer, ni brûler même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent.

Gaz propulseur : N<sup>2</sup>O – Protoxyde d'Azote.

#### **GARANTIES**

*Ne contrôlant pas les applications, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux.*